



**Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych**

ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE

ZAKŁAD TECHNOLOGII SZKŁA

30-702 Kraków, ul. Lipowa 3

tel.: (+48 12) 423 67 77 tel.: (+48 12) 257 12 00 fax (+48 12) 423 58 36

www.icimb.pl

e-mail: info2_krakow@icimb.pl

ŚWIADECTWO BADAŃ Nr 2149/ICiMB/ST/16

**Przedmiot badań Szyby zespolone dwukomorowe o budowie
4EuroGlas Silverstar EN2 plus/12/4Float/12/4EuroGlas Silverstar EN2 plus
z argonem**

**Zleceniodawca DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o.
18-300 Zambrów, Stary Laskowiec 4**

**Rodzaj badań Określenie współczynnika przenikania
ciepła "U" wg normy: PN-EN 674: 2011 "Szkło w budownictwie.
Określenie współczynnika przenikania ciepła "U". Metoda
osłoniętej płyty grzejnej".**

**Orzeczenie Badane szyby zespolone dwukomorowe o budowie
4EuroGlas Silverstar EN2 plus/12/4Float/12/4EuroGlas Silverstar EN2
z argonem posiadają współczynnik przenikania ciepła $U = 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$**

Podstawa orzeczenia: Sprawozdanie z Badań Nr 129.b.FW.15.AK z 11.01.2016 r.

Odpowiedzialny
za badanie

Kierownik Zakładu
Technologii Szkła
M. Kosmał
dr inż. Małgorzata Kosmał

DYREKTOR ODDZIAŁU

Henryk Szelaąg
dr inż. Henryk Szelaąg

Dyrektor

Kraków dnia, 11.01.2016 r.
Świadectwo ważne do 11.01.2019 r.